K242. До сравнения чисел

Проверка	Отметка
Получен полный отчёт	
Объект и дата совпадают	
Испытанный контур понятен	
Объём не заменён площадью	
Названы показатель и единица	
Условия подготовки известны	
Уточнена действующая версия	
Разные основания не названы улучшением	

Расхождение	Кому / какой вопрос

К242. До объяснения покупателю

Проверка	Отметка
Общий результат отделён от локальных замечаний	
Каждый участок имеет свой статус	
Слова о ремонте не названы проверкой	
Нет обещания отсутствия всех теплопотерь	
Нет автоматического прогноза счёта отопления	
Вентиляция рассматривается отдельно	
Применимые требования не угаданы	
Сохранён следующий шаг по открытым вопросам	

Участок / документ	Подтверждение / действие

Д242: 600 / 300 = 2; 600 / 400 = 1,5. Расход одинаковый, объём разный. Эти строки не доказывают эффект ремонта.

Источники и проверка

BlowerDoor. The measuring principle

Passive House Institute. Building Criteria, glossary n50

US DOE. Tight Air-Sealed Homes