# Вентиляция при приёмке: 18 проверок

18 действий из полного гайда. Неотмеченный пункт требует уточнения: сначала получите результат, затем поставьте галочку.

## Подготовка и безопасность

- [ ] **Определить систему.** есть описание проекта. Если нет: не судить по одной решётке.
- [ ] **Обозначить точки.** план и коды сохранены. Если нет: не пропустить отдельный канал.
- [ ] **Уточнить приток.** известен путь воздуха. Если нет: не заменить ответ советом открыть окно навсегда.
- [ ] **Записать условия.** дата время окна двери температура. Если нет: не сравнивать разные режимы молча.
- [ ] **Проверить доступ.** осмотр без вмешательства. Если нет: не разбирать общее оборудование.
- [ ] **Исключить пламя.** спички свечи и зажигалки не применяются. Если нет: не проверять вентиляцию огнём.

## Наблюдение и вывод

- [ ] **Сделать фото точки.** общий план и крупный кадр. Если нет: не потерять место замечания.
- [ ] **Назвать метод.** наблюдение бумагой отдельно. Если нет: не выдать его за измерение.
- [ ] **Сохранить все точки.** К1 В1 Т1 раздельно. Если нет: не обобщить кухню на квартиру.
- [ ] **Указать неизвестное.** расход не измерен. Если нет: не подставить ноль.
- [ ] **Отметить изменение режима.** в В-50 приоткрыто окно. Если нет: не скрыть условие результата.
- [ ] **Развести факт и причину.** гипотеза не заключение. Если нет: не объявить шахту забитой без обследования.

## Обследование и сопровождение

- [ ] **Задать вопросы.** приток режим метод требования. Если нет: не заказать неопределённую проверку.
- [ ] **Уточнить квалификацию.** подходит для нужного документа. Если нет: не спутать осмотр с актом специалиста.
- [ ] **Описать замечание.** точка время условия результат. Если нет: не ограничиться словом плохо.
- [ ] **Сохранить передачу.** получатель дата номер. Если нет: не потерять обращение в переписке.
- [ ] **Назначить контакт.** кто и когда сообщает результат. Если нет: не отметить готово по обещанию.
- [ ] **Проверить повторно.** условия и итог зафиксированы. Если нет: не закрыть вопрос без подтверждения.

# Запишите факты и следующий шаг

B-50 — вымышленное упражнение. Нет количественных измерений и заключения об исправности.

Код объекта: _____ Дата: _____

| Зафиксировать | Данные | Следующий шаг |
|---|---|---|
| Точка и условия | | |
| Наблюдение | | |
| Получатель и дата | | |

**На всех точках одна галочка.** Разведите наблюдения по помещениям..

**В листе появился расход без замера.** Удалите выдуманную точность..

**Окно открыли, но это не записано.** Дополните условия..

**Предлагают проверить зажигалкой.** Огонь для этой проверки не используют..

**Обещают устранить без следующего контакта.** Сохраните получателя и контрольную дату..

Следующее действие: _____

Ответственный: _____ Срок: _____

**Другие материалы Нейросистемы →**

## Риелтору: замечания не теряются после встречи?

Диагностическая карта поможет проверить сопровождение покупателя: как вы фиксируете вопросы, назначаете ответственных и доводите следующий контакт до результата. Это не обследование квартиры.

**Пройти диагностическую карту риелтора →**

Наблюдение, измеренный расход и техническое заключение — разные результаты. Используйте согласованный безопасный маршрут без огня и вмешательства в оборудование. Подготовлено 20.09.2026.