До технического обещания

Готово	Проверка
[ ]	Объект и блок обозначены
[ ]	Источник заявленной мощности известен
[ ]	Документы относятся к объекту
[ ]	Распределение ресурса блока выяснено
[ ]	Есть список конкретного оборудования
[ ]	Неизвестные значения помечены
[ ]	Мощность и энергия не смешаны

Не подтверждено	Кто отвечает

До выбора помещения

Готово	Проверка
[ ]	Исходные данные переданы инженеру
[ ]	Условия его вывода сохранены
[ ]	Внешние и внутренние работы разделены
[ ]	Стоимость раскрыта по составу
[ ]	Сроки имеют основания
[ ]	Открытые вопросы не названы нулём
[ ]	Договорные условия переданы юристу

Учебная проверка
12 + 4 + 3 + 2 + 1 = 22 кВт. Разница с заявленными 25 кВт не доказывает доступный запас.

Риск / зависимость	Условие закрытия

Перед передачей и изменениями

Готово	Проверка
[ ]	Необходимые работы подтверждены
[ ]	Документы актуальны
[ ]	Оборудование соответствует версии
[ ]	Ответственный за обслуживание известен
[ ]	Изменения сообщаются специалисту
[ ]	Клиент получил пределы выводов

Следующее действие	Ответственный / дата

Нельзя проверять мощность опасным включением всех приборов или вмешательством в щит. Этот список помогает организовать профессиональную проверку.

Источники и проверка

Правительство РФ: Правила № 861, общие положения

Россети Северо-Запад: технологическое присоединение